

**Empfehlungen/Stellungnahmen der RSK,**  
die im Zusammenhang mit Festlegungen im Regelwerk in Betracht kommen könnten

- [1] Einstufung von „VO-Ereignissen“ in die Sicherheitsebenen des gestaffelten Sicherheitskonzepts und Konzept zur Neubestimmung von Vorsorgemaßnahmen (VM), 06.10.2005
- [2] Gestaffeltes Sicherheitskonzept, 08.09.2005
- [3] Festlegung von Versagenspostulaten für Komponenten
- [4] Anforderungen an die Nachweisführung bei Kühlmittelverluststörfall-Analysen, 21.07.2005
- [5] Stellungnahme der RSK zum Abschalten der Hauptkühlmittelpumpen bei ATWS-Ereignissen in Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren, 07.07.2005
- [6] Beherrschung von Alterungsprozessen in Kernkraftwerken, 22.07.2004
- [7] Anforderungen an den Nachweis der Notkühlwirksamkeit bei Kühlmittelverluststürfällen mit Freisetzung von Isoliermaterial und anderen Stoffen
- [8] Grundsätzliche Anforderungen an die Maßnahmen zur Verhinderung unzulässiger Radiolysegasreaktionen, 10.07.2003
- [9] Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nachweisführung der EMV der Leittechnik in kerntechnischen Anlagen, 13.06.2002
- [10] Memorandum der RSK zur Gewährleistung einer angemessenen Sicherheitskultur, 13.06.2002
- [11] Anpassung und Optimierung von zerstörungsfreien Prüfungen an den sicherheitstechnisch bedeutsamen Systemen und Komponenten, 11.04.2002